

Löschwasseranlage Trocken

Art.Nr.	Bezeichnung	Abbildung
14020700297	Hinweisschild " Löschwasserentnahme für Feuerwehr" DIN 14462:2012-09 Pkt. 4.1.2/Pkt. 4.2.1.3 210 x 74 mm, Folie	
14020200420	Hinweisschild „Löschwassereinspeisung“ 420 x 148 mm, Folie	
14020240420	420 x 148 mm, Kunststoff Bei allen Löschwassereinspeisestellen außen anzubringen	
14010000210	Hinweisschild „Wasser kommt nach max. 60 Sekunden“ DIN 4066 / DIN 14461-1 / DIN 14461-6 / DIN 14462 210 x 74 mm, Folie Bei allen Löschwasserentnahmestellen außen anzubringen	
14020800210074	Hinweisschild DIN 14462 „Be- und Entlüftung“ 210 x 74 mm, Folie Bei allen Be- und Entlüfterstellen außen anzubringen	
14020900210074	Brandschutzzeichen „Entleerung Löschwasserleitung“ DIN 14462:2012-09 Pkt.4.1.2/PKT.4.2.1.3 210 x 74 mm, Folie Bei allen Entleerungen außen anzubringen	
017-0010	Hinweisschild „Wandhydrant Typ F“ DIN 14461-1:2016-10 210 x 74 mm, Folie	
140107002101480	Bedienungsanleitung „Wandhydrant“ angepasst an DIN 14461 210 x 148 mm, Folie formfeste Schläuche	
14010600210	Bedienungsanleitung „Wandhydrant“ angepasst an DIN 14461 210 x 148 mm, Folie FW-Schlauch	

**Informationsblatt Kennzeichnung
Löschwasseranlagen Nass und Trocken**

FFE

Art.Nr.	Bezeichnung	Abbildung
	Brandschutzzeichen ISO 7010, ASR A 1.3 F001 „Feuerlöscher“	
1403701000200200	200 x 200 mm, Folie	
1403701046200200	200 x 200 mm, KNS	
1403701000100100	100 x 100 mm, Folie	
	Brandschutzzeichen ISO 7010 / F002, ASR A1.3 F002 „Löschschlauch“	
1401701000200200	200 x 200 mm, Folie	
1401701040200200	200 x 200 mm, KNS	
1401701000100100	100 x 100 mm, Folie	
	Hinweisschild „Kein Trinkwasser“	
14011000297105	297 x 105 mm, Folie	
	Hinweisschild „Wandhydrant für geschultes Personal“	
017-0012	DIN 14461-1:2016-10	
	210 x 74 mm, Folie	
	Hinweisschild „Wunschtext bis max 40 Zeichen“	
	148 x 52 mm bis 420 x 148 mm, Folie	

