

**Elektrisch gesteuerte Spüleinrichtung für Löschwasserleitungen „Nass-Trocken“.**
**SER Spüleinrichtung**

Trotz sorgfältiger Planung ist es nicht bei allen Objekten möglich, dass die Zuleitung der FES normgemäß in das Trinkwassernetz eingebunden ist. Um Stagnation des Wassers in den Zuleitungen zu verhindern, müssen diese regelmäßig gespült werden.



Modell	L	B	T
SER	180	50	80

**Grenztasteranbausatz** mit vergossener Auswerteelektronik und Klemmraum GAD-2, Befestigungsschelle und Steuerscheibe, Grenztaster und integrierter Klemmdose GAD-2.

**GAD-2**

Grenztaster

Modell	B	H	T
GAD-2	40	50	30

Wasser kommt nach  
max. 60 Sekunden



**Fernanzeige** zur Überwachung einer Füll- und Entleerungsstation. Die Fernanzeige FA 4 für Füll- und Entleerungsstationen ermöglicht es, an dauernd besetzten Stellen (z.B. Pförtner, ZLT) den Betriebs- und Alarmzustand der Füll- und Entleerungsstation zu überwachen.

**FA-4**

Fernanzeige

- Externe Meldeeinrichtung für den Betriebszustand der Füll- und Entleerungsstation (z.B. für den Hausmeister).
- Externe Zustandsanzeige der Füll- und Entleerungsstation
- Gehäuse ABS-Kunststoff, grau RAL 7035, LED Anzeigen.



Modell	B	H	T
FA-4	120	80	60